

Tárgyak:	Szétrobbant vízzel oltó
Intézmény:	Katasztrófavédelem Központi Múzeuma Martinovics tér 12. 1105 Budapest 061-261-3586
Gyűjtemények:	Műszaki és technikatörténeti tárgyak
Leltári szám:	KKM_MTT_1967.40.1.

## Leírás

A lövőke nyílása korrózió miatt eltömődött és a vegyi vízzel oltó működtetésekor a fejlődő gáznyomás hatására a palást a forrasztás mellett szétnyílt. Az ilyen esetek elkerülése érdekében írta elő a szabvány a biztosító szelep alkalmazását.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Acél

Méretek:

HxSzxM: 22x27x55 cm

## Kulcsszavak

- kézi tűzoltókészülék
- tűzoltás
- tűzoltókészülék
- tűzvédelem